

**Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Сказка»**

647000, Красноярский край, г.Дудинка, ул.Матросова, д.10 «В», т. 8(39191)5-25-95, skazka_tao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Сказка»
_____ А.В. Криворотова
« 30 » _____ 2024 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при использовании
электрооборудования
№ 03**

г. Дудинка
2024 г.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования по пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования в ТМБ ДОУ «Сказка».
2. Эксплуатация электрооборудования допускается только заводского исполнения, имеющих паспорт и сертификат соответствия.
3. Электрооборудование должно быть установлено на устойчивой и ровной поверхности.
4. Свободное расстояние от любой из сторон электрооборудования до других предметов должно быть не менее 10 см. (для конвектора, масляного радиатора и тепловентилятора – 0,5 метров)
5. Перед включением электрооборудования в сеть необходимо убедиться:
 - что розетка для подключения электрооборудования, находится в исправном состоянии, соответствует действующим стандартам, мощности и напряжению, указанному в маркировке на электрооборудовании;
 - в исправности электрический шнур и вилки электрооборудования.
6. При неисправности электрооборудования, появлении слабого действия электрического тока при прикосновении к металлическим частям электрооборудования, а также при появлении от него постороннего шума, вибрации, его необходимо отключить от сети и сообщить об этом ответственному лицу для устранения неисправности.
7. Если вилки электрооборудования имеют заземляющий контакт, их необходимо подключать в розетки с контактом заземления. При выключении шнура электрооборудования не вытягивайте вилку из розетки, держась за шнур, держите одной рукой розетку, другой рукой вилку электрооборудования. Держитесь за вилку сухими руками.
8. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
9. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.
10. При эксплуатации электрооборудования в помещениях ТМБ ДОУ «Сказка» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - ставить электрооборудование вплотную к стенам;
 - накрывать электрооборудование горючими материалами, ставить на них горючие предметы;
 - устанавливать электрооборудование рядом с легковоспламеняющимися предметами;
 - эксплуатировать электрооборудование в холостом режиме и не по назначению;
 - допускать попадание влаги внутрь электрооборудования;
 - трогать металлические части включенного в сеть электрооборудования влажными (мокрыми) руками или салфетками;
 - эксплуатировать электрооборудование без защитных устройств, предусмотренных конструкцией электрооборудования (отключение реле, защитные кожухи и др.);
 - эксплуатировать электрооборудование по истечению срока службы указанного в паспорте электрооборудования;
 - запрещается одновременно прикасаться к включенному электрооборудованию и устройствам, имеющим естественное заземление (радиатор отопления, водопровод и др.);

- в служебных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;
 - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 - пользоваться розетками, выключателями и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 - пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
 - размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
 - при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
11. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.