

**Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Сказка»**

ПРИКАЗ

от 29.05.24г.

№ 65-0А

**«О проведении месячника «Пожарная безопасность» в
ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»**

На основании распоряжения Администрации города Дудинки от 23.05.2024г. №60 «О проведении на территории муниципального образования «город Дудинка» месячника «Пожарная безопасность» и приказа Управления образования от 24.05.2024г. №553 «О проведении месячника «Пожарная безопасность» в образовательных организациях муниципального образования «город Дудинка»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01.06.2024г. по 30.07.2024г. комплекс мероприятий по повышению уровня пожарной защиты и соблюдения правил пожарной безопасности, а именно:
 - противопожарного состояния зданий, помещений и территории ДОУ
 - электрооборудования силовой осветительной электросети
 - систем внутреннего противопожарного водоснабжения
 - систем наружного противопожарного водоснабжения
 - наличие и исправности первичных средств пожаротушения
 - систем оповещения о пожаре, автоматических систем пожарной сигнализации
 - соответствие путей эвакуации нормативным требованиям пожарной безопасности
 - провести внеплановые противопожарные инструктажи с сотрудниками ДОУ о соблюдении мер пожарной безопасности на рабочем месте
 - провести профилактическую и разъяснительную работу по основам безопасности жизнедеятельности
 - провести профилактическую работу по основам безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении
 - провести уборку территорий ДОУ от мусора
2. По результатам проведенных мероприятий в срок до 03.07.2024г. направить в Управление образования по электронному адресу: tukeev@taimyr-edu.ru копии приказов, актов и других документов в сканированном формате. Ответственная Швин Ю.И. (лицо её заменяющее) – специалист по ОТ и Б.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий ТМБ ДОУ
«Детский сад комбинированного вида «Сказка»

А.В. Криворотова

Ознакомлены:

Акт
о проверке состояния пожарной безопасности
в ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»
корпус № 1

«26» июня 2024 г.

Комиссия, в составе:

Председатель комиссии:

Криворотова А.В. – заведующий ДОУ,

Члены комиссии:

Попкова И.М. – заместитель заведующей по АХР;

Елисеева Н.С. – заведующий хозяйством

Провели осмотр:

1. Противопожарного состояния здания и помещений, подвала и территории в границах ДОУ.
2. Соответствие путей эвакуации нормативным требованиям пожарной безопасности.
3. Системы оповещения о пожаре, автоматические системы пожарной сигнализации.
4. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
5. Системы наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты).
6. Электрооборудование силовой и осветительной электросети.
7. Систему внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны).

В ходе проверки установлено:

– Подсобные помещения не загромождены, проходы в подсобные помещения свободны, холодильное оборудование в исправном состоянии. Колодец расположен за территорией ДОУ, на расстоянии 20 м. от здания, очищен от мусора, подход свободен.

– На всех этажах имеются соответствующие планы эвакуации, 8 эвакуационных выходов (эвакуационные выходы № 1,2,3,4,5,6,7,8) и пути эвакуации к ним. В ходе проверки было установлено, что пути эвакуации не загромождены и свободны, запасные выхода закрыты на щеколды и легко открываются. Пути эвакуации соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности.

– Чердак в здании по ул. Матросова, д. 10 «В» отсутствует. Подвальные помещения закрываются на ключ, осмотр подвального помещения производится еженедельно.

– В здании размещено (в соответствии с нормативами) и промаркировано 62 порошковых огнетушителей. Дата последней проверки 19.06.2024 г.

– Система пожарной сигнализации в рабочем состоянии.

– Система голосового оповещения в рабочем состоянии.

– Электрооборудование силовой и осветительной электросети в рабочем состоянии.

– При проверке пожарных кранов нарушений не обнаружено. В наличии – 11 пожарных кранов, все в исправном состоянии. Препятствующих дефектов при эксплуатации пожарных кранов не обнаружено.

– Систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) отсутствует.

— Групповые помещения и спальни имеют свободный доступ: все проходы и выходы между группами не загромождены, подоконники свободны, окна не зарешечены. Во всех групповых помещениях имеются огнетушители, фонарики. Электрооборудование, находящееся в групповых помещениях, в исправном состоянии. Нагревательные приборы отсутствуют.

Члены комиссии:


Председатель комиссии:

Заведующий ТМБ ДОУ

«Детский сад комбинированного вида «Сказка»

Заместитель заведующей по АХР

Заведующий хозяйством



А. В. Криворотова

И. М. Попкова

Н.С.Елисеева

Акт
о проверке состояния пожарной безопасности
в ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»
корпус 2

«26» июня 2024 г.

Комиссия, в составе:

Председатель комиссии:

Криворотова А.В. – заведующий ДОУ,

Члены комиссии:

Попкова И.М. – заместитель заведующей по АХР;

Елисеева Н.С. – заведующий хозяйством

Провели осмотр:

1. Противопожарного состояния здания и помещений, подвала и территории в границах ДОУ.
2. Соответствие путей эвакуации нормативным требованиям пожарной безопасности.
3. Системы оповещения о пожаре, автоматические системы пожарной сигнализации.
4. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
5. Системы наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты).
6. Электрооборудование силовой и осветительной электросети.
7. Систему внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны).

В ходе проверки установлено:

- Подсобные помещения не загромождены, проходы в подсобные помещения свободны, холодильное оборудование в исправном состоянии.
- На всех этажах имеются соответствующие планы эвакуации, 8 эвакуационных выходов (эвакуационные выходы № 1,2,3,4,5,6,7,8) и пути эвакуации к ним. В ходе проверки было установлено, что пути эвакуации не загромождены и свободны, запасные выходы закрыты на щеколды и легко открываются. Пути эвакуации соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности.
- Чердак в здании по ул. Горького, д. 57 «А» не загроможден, мусор на чердаке отсутствует, выходы на крышу закрыты на замок. Подвальные помещения закрываются на ключ, осмотр подвального помещения производится еженедельно. Окна для проветривания закрыты.
- В здании размещено (в соответствии с нормативами) и промаркировано 18 порошковых огнетушителей. Дата последней проверки 19.06.2024 г.
- Система пожарной сигнализации в рабочем состоянии.
- Система голосового оповещения в рабочем состоянии.
- Электрооборудование силовой и осветительной электросети в рабочем состоянии.
- При проверке пожарных кранов нарушений не обнаружено. В наличии – 5 пожарных кранов, все в исправном состоянии. Препятствующих дефектов при эксплуатации пожарных кранов не обнаружено.
- Система наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) отсутствует. Колодец отсутствует.

— Групповые помещения и спальни имеют свободный доступ: все проходы и выходы между группами не загромождены, подоконники свободны, окна не зарешечены. Во всех групповых помещениях имеются огнетушители, фонарики. Электрооборудование, находящееся в групповых помещениях, в исправном состоянии. Нагревательные приборы отсутствуют.

Члены комиссии:


Председатель комиссии:

Заведующий ТМБ ДОУ

«Детский сад комбинированного вида «Сказка»

Заместитель заведующей по АХР

Заведующий хозяйством



А. В. Криворотова

И. М. Попкова

Н.С.Елисеева